

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

1. NETIA S.A. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (poniżej 2m), prace ziemne prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. Miejsca te przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez Netia S.A. e-mail: nadzory@netia.pl

2. Załączony projekt uzgadniam z uwagami:

- na skrzyżowaniu z projektowaną siecią k. sanitarnej i energetyczną, istniejące kable teletechniczne doziemne zabezpieczyć (rura osłonowa dwudzielna typu AROT śr. 100 mm) oraz kanalizację teletechniczną (rura osłonowa dwudzielna typu AROT śr. 120 mm) zgodnie z normą ZN_96 TP S.A.-004 oraz przed zasypaniem zgłosić do odbioru w Orange Polska S.A. – WYDZIAŁ UTRZYMANIA USŁUG i INFRASTRUKTURY, tel. 501606251.

- przed przystąpieniem do prac, dokonać zgłoszenia do Orange Polska S.A. - WUUI; 20-093 Lublin ul. Chodźki 10, tel. 81-7181132 (fax. 81-7181439) faktu rozpoczęcia robót w rejonie urządzeń teletechnicznych..

- przejścia pod ul. Mickiewicza wykonać od strony odkrytych urządzeń telekomunikacyjnych.

- zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 metry z obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji teletechnicznej.

Slawomir Rusek, Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze

Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Lódź

Tel.: +48 81 718 14 58, Kom.: +48 510 047 952, Orange Polska, Witolda Chodźki 10, 20-093 Lublin

3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej z istniejącymi kablami energetycznymi kable te należy zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych typu AROT PS-110. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń zachować odległości pionowe i poziome zgodnie z normą N-SEP-E004 dla przypadku dwóch różnych użytkowników (właścicieli) kabli. Pomiędzy projektowanym złączem przy dz. 3085/1 a istniejącym kablem zachować odległość minimum 0.5 m.

4. Na 7 dni przed przystąpieniem do robót dokonać pisemnego zgłoszenia do Rejonu Dystrybucji Gazu w Końskowoli, ul. Lubelska 138, tel. 818893800, faks 818893810. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową wykonywać ręcznie (do 2 m do miejsca kolizji) pod nadzorem pracownika RDG. Obowiązuje protokół odbiór wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową. W przypadku odkrycia sieci gazowej należy ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem, odtworzyć oznakowanie oraz zagęścić grunt warstwami w obrębie całego wykopu. Przed odbiorem technicznym projektowanej sieci należy przedłożyć do RDG 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej celem akceptacji prawidłowości wykonania zbliżeń i skrzyżowań – warunek pozytywnego odbioru prac na naszej infrastrukturze.

Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

z up. Starosty Ryckiego

mgr inż. Krzysztof Pudło
Przewodniczący Narady