



Ryki, dn. 20.11.2020r.

### **WYJAŚNIENIE NR 1**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie:**

*„Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową”*

**ZP 16/20**

W dniu 18.11.2020r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

#### **PYTANIE nr 1**

Proszę o wyjaśnienie: Przedmiar elektryczny:

- a) brak puszek PEL 6 modułów,
- b) poz. 40, 41, 44 są wpisane lampy świetłówkowe rastrowe,

#### **ODPOWIEDŹ**

- a) Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XII pkt 3 SIWZ: *„Jeżeli dana robota wynikająca z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia nie jest ujęta w przedmiarze jako samodzielna pozycja przedmiarowa, to wówczas jej koszt należy ująć w innych pozycjach przedmiaru”*.
- b) Zamawiający zaakceptował przyjęte przez Projektanta rozwiązania w tym zakresie, wobec powyższego Zamawiający nie widzi potrzeby wyjaśniania tudzież modyfikacji wspomnianych pozycji.

#### **PYTANIE nr 2**

Proszę o wyjaśnienie: Przedmiar budowlany:

- a) poz. 132 dostawa dźwigu osobowego 8000 kpl.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje o wystąpieniu błędu w pozycji 132 przedmiaru branży budowlanej. Prawidłowa wartość dla dostawy dźwigu osobowego powinna wynosić 1 kpl. Zamawiający dokona przedmiotowej zmiany poprzez opublikowanie odrębnego Zawiadomienia o zmianie SIWZ oraz zamieszczanie poprawionych przedmiarów.

#### **PYTANIE nr 3**

Proszę o podanie liczby przystanków dźwigu osobowego.



## ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem Projektu Architektonicznego w poz. 4.3.7: „*Dźwig osobowy o napędzie hydraulicznym o dwóch przystankach. Udźwig 1000 kg....*”. Podobnie traktuje o tym przedmiar branży budowlanej poz. 132 w brzmieniu: „*Dostawa i montaż dźwigu osobowego, hydraulicznego, dwuprzystankowego, 1000kg*”.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienie i każde następne stają się integralną częścią SIWZ dla przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Pośpiech