

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Ryki, dn. 10.02.2023 r.

WYJAŚNIENIE NR 2

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie:

*„MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „FREGATA” W RYKACH”*

Nr: ZP 2/23

W dniu 02.02.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

PYTANIE nr 1:

*- Proszę o informację jakiego typu jest poszycie dachowe na dachu skośnym? dachówka? Blachodachówka? blacha trapezowa? itp
Czy Zamawiający posiada opinię konstruktorską dachu? w zakresie zapytania nie ma wzmianki na ten temat. Jeśli zamawiający nie posiada takiej opinii, proszę o informację czy jest ona w zakresie wykonawcy.*

ODPOWIEDŹ:

Dach budynku posiada konstrukcję stalową dwuspadową, pokrycie dachu – blacha trapezowa. W ocenie Zamawiającego opinia konstruktorska dachu nie będzie wymagana.

Dodatkowo przekazujemy materiał fotograficzny.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia i każde następne stają się integralną częścią zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Pośpiech