

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Ryki, dn. 10.02.2023 r.

WYJAŚNIENIE NR 4

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie:

*„MONTAŻ MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „FREGATA” W RYKACH”*

Nr: ZP 2/23

W dniu 07.02.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

PYTANIE nr 3:

- W dokumentacji technicznej istnieje zapis o minimalnej mocy paneli 485Wp, jednak w przedmiarze podana jest masa paneli DO 20 kg. Niestety panele o takiej mocy o wadze do 20 kg nie występują na rynku, fizycznie nie istnieją. Proszę Zamawiającego o zmianę tego zapisu lub udzielenie zgody o zastosowanie modułów ze zwiększoną dopuszczalną masą. W innym przypadku, proszę o uwzględnienie ekspertyzy nośności dachu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie określa parametru dotyczącego wagi modułu fotowoltaicznego. W ocenie Zamawiającego opinia konstruktorska dachu nie będzie wymagana.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienia i każde następne stają się integralną częścią zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Pośpiech