



Ryki, dn. 29.03.2018r.

WYJAŚNIENIE NR 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie:

„Dostawa wodomierzy”

ZPs 10/18

W dniu 29.03.2018r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

PYTANIE

W specyfikacji wymagacie Państwo wodomierzy mokrobieżnych, oraz obrotowej głowicy liczydła, jednak w wodomierzach mokrobieżnych ta opcja nie jest możliwa, obrotowe liczydło posiadają tylko wodomierze suchobieżne.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż błędnie opisał specyfikację w powyższym zakresie. Tym samym Zamawiający wykreśla zwrot „~~obrotowe~~” z pkt 1 ppkt 6) Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). Niniejsza zmiana (w tym tekst jednolity Specyfikacji technicznej) zostanie ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienie i każde następne stają się integralną częścią Zapytanie ofertowego dla przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Pośpiech