



Ryki, dn. 20.09.2017r.

WYJAŚNIENIE NR 1**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie:***„Usługa czyszczenia i konserwacji zbiorników wody uzdatnionej”***ZPs 16/17**

W dniu 19.09.2017r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy dot. przedmiotowego postępowania następującej treści:

PYTANIE

W związku z ogłoszonym przetargiem pod nazwą „Usługa czyszczenia i konserwacji zbiorników wody uzdatnionej – ZPs 16/17” zwracamy się z pytaniem czy stosowane materiały do wyprawy wewnętrznej zbiorników mogą być modyfikowane polimerami (żywicami)? Czy też muszą to być zaprawy bez jakichkolwiek dodatków (polimerów)?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie materiałów do wyprawek ścian zbiornika z dodatkami w postaci polimerów. Wykorzystanie materiałów czysto mineralnych bez dodatków chemicznych podyktowane jest tym iż użyte one będą do konserwacji zbiornika wody pitnej, a wykorzystanie zapraw z dodatkami chemicznymi w postaci polimerów może prowadzić podczas użytkowania zbiornika wody pitnej do wtórnego zanieczyszczenia zbiornika poprzez zawarte w zaprawie związki chemiczne, które z czasem mogą stać się źródłem pożywki do rozwoju bakterii.

Zamawiający informuje, iż niniejsze wyjaśnienie i każde następne stają się integralną częścią Zapytania ofertowego dla przedmiotowego postępowania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Pośpiech

**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI**UNIA EUROPEJSKA**
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI